



**Programa de Mantenimiento de Equipos  
Eléctricos Básicos  
(Planta de emergencia)**



**EL MANTENIMIENTO GENERAL (MG) DE LA PLANTA DE EMERGENCIA SE REALIZA DE MANERA ANUAL Y SEMESTRALMENTE SE REALIZA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (CAYF). EL CAMBIO DE BATERIAS (CB) SE REALIZA CADA 18 MESES.**

AÑO DE VERIFICACIÓN		FECHA	OBSERVACIONES
	MG		
	CAYF		
	CB		
	MG		
	CAYF		
	CB		
	MG		
	CAYF		
	CB		
	MG		
	CAYF		
	CB		
	MG		
	CAYF		
	CB		