



Programa Anual de Mantenimiento

Página 3 de 3



El cambio de aceite y filtro se realiza de manera semestral por personal de mantenimiento de la dependencia. La evidencia de estas actividades serán las facturas de los materiales y, en su caso, fotografías del proceso.

El cambio de baterías se realiza cada 18 meses por parte del personal de mantenimiento de la dependencia. La evidencia de estas actividades serán las facturas de los materiales y, en su caso, fotografías del proceso.

El mantenimiento de los tableros eléctricos se realizará de manera semestral y será ejecutado por personal de mantenimiento de la dependencia. La evidencia de los mantenimientos serán las facturas de los materiales empleados o, en su caso, fotografías del proceso de mantenimiento de cada tablero.

Para realizar la verificación de luminarias, apagadores, contactos, aires acondicionados y refrigeradores deberán considerarse las recomendaciones del Manual para la Eficiencia Energética del Proyecto Institucional para la Eficiencia Energética de la UADY, en la versión 2017.

El mantenimiento de los compresores consiste en limpieza, drenado de tanque y cambio de aceite para los compresores que no son libres de aceite.

La verificación y el mantenimiento de este programa deberán registrarse en el formato F-FQUI-GA-56 “Plan de verificación y mantenimiento de instalaciones y equipo eléctrico básico” cada periodo.

Vo. Bo.

NOMBRE:

CARGO:

F-FQUI-GA-62/REV:00