

1.- CONTENIDO

- **Tazas (TZ)**

Revisar si hay fuga en:

1. Llave escuadra
2. Manguera coflex
3. Conexiones de manguera coflex
4. Sapito del tanque del WC
5. Flotador del tanque del WC

Revisar que el ajuste de cierre de la válvula del flotador coincida con el nivel marcado

- **Lavabos (LVB)**

Revisar si hay fuga en:

1. Llave escuadra
2. Manguera coflex
3. Conexiones de manguera coflex
4. Mezcladora
5. Cespól

- **Mingitorio (MIN)**

Revisar si hay fuga en:

1. Mingitorio
2. Llave de descarga

- **Regaderas de ducha (REG)**

Revisar si hay fuga en:

1. Regadera
2. Manerales
3. Grifo

- **Llave de jardín (LLAJAR)**

Revisar si hay fuga en:

1. Maneral
2. Conectores
3. Punta de la llave
4. Conexión de manguera

- **Regaderas de emergencia (REM)**

Revisar si hay fuga en:

1. Regadera
2. Válvula de apertura

- **Códigos**

AALM	Área de almacenamiento y lavado de material
ARP	Almacén residuos peligrosos
ARPBI	Almacén residuos peligrosos biológicos infecciosos
B	Baño
BD	Baño de discapacitados
BDR	Baño de dirección
BH	Baño de hombres
BM	Baño de mujeres
BOD	Bodega
CAF	Cafetería
CP	Comedor de personal
EA	Edificio A
EB	Edificio B
EC	Edificio C
ED	Edificio D
EE	Edificio E
INT	Intendencia
LAB1	Laboratorio de docencia 1
LAB2	Laboratorio de docencia 2
LAB3	Laboratorio de docencia 3
LAB4	Laboratorio de docencia 4
LABAC	Laboratorio de Análisis clínicos
LABBG	Laboratorio de bioquímica y genética molecular
LABCR	Laboratorio de cromatografía
LABEA	Laboratorio de espectroscopia atómica
LABEQ	Laboratorio de electroquímica
LABF	Laboratorio de farmacología
LABQA	Laboratorio de química aplicada
LABUM	Laboratorio de usos múltiples
LAQF	Laboratorio de química farmacéutica
LAV	Lavadero
LLAJAR	Llave de jardín
LVB	Lavabo
MIN	Mingitorio
PA	Planta Alta
PB	Planta Baja
REG	Regadera
REM	Regadera de emergencia
RH	Regaderas de hombres
RM	Regaderas de mujeres
SOT	Sótano
TAR	Tarja
TZ	Taza

Instructivo para la revisión de fugas de agua

Código: I-FQUI-GA-06

Revisión: 02

Página: 2 de 2

Fecha de emisión: 07/07/16

Fecha de modificación: 19/02/2020

2.- CONTROL DE REGISTROS

Identificación	Nombre del registro	Lugar de almacenamiento	Responsable de su protección	Tiempo de retención	Disposición de los registros
F-FQUI-GA-15	Control de verificación de fugas de agua	Archivo del área	Jefe de Mantenimiento	2 años	Se destruyen
F-FQUI-GA-16	Listas de verificación fugas de agua	Archivo del área	Jefe de Mantenimiento	2 años	Se destruyen

3.- CONTROL DE REVISIONES

Nivel de revisión	Sección y/o página	Descripción de la modificación y mejora	Fecha de modificación
01	Todo el documento	Se cambió el formato para la elaboración de instructivo.	26/09/2016
02	Pág. 1	Se agregó el código para la cafetería y el comedor del personal	19/02/2020

Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco.

Elaboró

*Ing. Víctor H. García Dorantes
Jefe de Mantenimiento*

Revisó

*M. en C. Daniel H. Rosas Sánchez
Representante Ambiental*

Aprobó

*Dra. Zulema O. Cantillo Ciau
Directora*

Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la Facultad de Química de la UADY.